



**Kamień Pomorski**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 38 20 888, fax 91 38 20 021  
email: biuro@pgkkamien.pl

02242.../02/2020

Kamień Pomorski, 20.02.2020 r.

WPLYNEŁO  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

28.08.2020

numer 13183

podpis: [signature]

[signature]

31 SIE. 2020

**Starostwo Powiatowe  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski**

dotyczy: warunki techniczne przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 133/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 Kamień Pomorski

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejących studni w ul. Szpitalnej: o rzędnej terenu T:5,99 i rzędnej dna kanału D:2,89, lub o rzędnej terenu T:6,03 i rzędnej dna kanału D:3,80 na sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250, lub do studni w ul. Zdrojowej o rzędnej terenu T:8,07 i rzędnej dna kanału D:6,24 na sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 – zaznaczonych kolorem pomarańczowym na planie sytuacyjnym. Przyłącze wykonać z rur PCV min. Ø 160 oraz zakończyć w granicach posesji studnią rewizyjną, wyposażoną we właz typu ciężkiego. Podłączenie instalacji kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacyjnego z budynku do sieci zaprojektować z minimalnym spadkiem 5 ‰ w kierunku miejskiej sieci ulicznej. Przy wykonaniu włączenia do ww. studni powyżej kinety zastosować wkładkę „in situ”.

Nie zezwala się na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

verte



## INFORMACJA- wykonanie przyłączy

Wydane warunki techniczne przyłączy nie są pozwoleniem na podłączenie do sieci lecz danymi wyjściowymi do wykonania lub zaprojektowania przyłącza. W przypadku zaplanowania lub projektowania przyłącza przebiegającego przez tereny osób trzecich należy uzyskać ich zgodę, a w przypadku wykonania dokumentacji technicznej załączenie do niej dokumentu potwierdzającego tę zgodę. Wykonany projekt techniczny należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7.

Niezależnie od niniejszych warunków, przed rozpoczęciem prac, należy uzyskać odrębne zezwolenie Zarządu Dróg na zajęcie pasa drogowego, chodnika, zielenca, itp.

Fakt przystąpienia do wykonywania przyłączy należy zgłosić do przedsiębiorstwa na 5 dni przed realizacją, przedstawiając pozwolenie na budowę w przypadku wykonania projektu z jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Wszystkie przyłącza wytyczone geodezyjnie zgodnie z dokumentacją techniczną lub naniesione na aktualną kopię mapy zasadniczej w przypadku zgłoszenia, po ich wykonaniu, a przed zasypaniem należy zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGK w Kamieniu Pomorskim w celu dokonania oceny technicznej prawidłowości wykonania. Po wykonaniu przyłączy należy je zinwentaryzować.

Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania przyłączy pod względem technicznym i przedstawieniu mapy inwentaryzacji powykonawczej dokonuje się odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru. Protokół odbioru technicznego stanowi podstawę do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Otwarcie przyłączy nastąpi po podpisaniu umowy.

**Warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych wydaje się na okres 2 lat od daty wystawienia.**

### Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

### Załączniki:

1. Plan sytuacyjny – 1 szt.

KIEROWNIK  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
*AS*  
mgr inż. Andrzej Sankowski