





LEGENDA:

-  – projektowane słupy oświetleniowe stożkowe typu: **08/60/4** na fundamencie z wysięgnikami WKŁ
-  – projektowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 60W
-  – projektowane słupy oświetleniowe stożkowe typu: **06/60/4** na fundamencie z wysięgnikami 2m
-  – projektowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 45W optyką prawą (dedykowane dla przejść dla pieszych)

UWAGI:

- 1) Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim: w projektowanej kablowej sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV realizować stosując: dla słupów **"samoczynne wyłączenie zasilania"** dla opraw i złącz bezpiecznikowych **"izolację ochronną"**
- 2) Szafka oświetleniowa wolnostojąca w obudowie II kl. izolacji i stopniu ochrony IP44
- 3) Połączenia od zabezpieczeń do opraw wykonać przewodem okrągłym typu: **YDY3x2,5mm², 750V**, w izolacyjnych złączach bezpiecznikowych stosować wkładki topikowe D01 gL 4A/400V E 14

OZNACZENIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/0254/ POOE/12	
INWESTOR:	Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa ulicy Niepodległości w Golczewie w zakresie oświetlenia ulicznego - dz. nr 532		
ROK: 2021			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu		DATA: 01.04.2021 r.	1



Eugeniusz Brzostek
72-410 Wysoka Kamieńska ul. Leśna 3
NIP 9861-000-01-32