

Kamień Pomorski, dnia 18 kwietnia 2024 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego Nr 1/SPORT/2024, znak sprawy: Wip.272.83.2024.MN.PU na „Wymianę oświetlenia wraz z modernizacją boiska Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz dostawą urządzeń sportowych trwale przymocowanych do podłoża” w związku z realizacją projektu „Wymiana oświetlenia oraz modernizacja boiska Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Orlik 2023

1. Zamawiający wskazał moc opraw oraz ich minimalny strumień na poziomie 60000 lm. Czy w przypadku, gdy oprawa będzie posiadać wyższą skuteczność niż 120 lm/W Zamawiający dopuści oprawy o niższej mocy niż 500W przy zachowaniu strumienia 60000 lm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści oprawy, które będą posiadać wyższą skuteczność niż 120 lm/W, tym samym dopuszczamy oprawy o niższej mocy niż 500W przy zachowaniu strumienia 60000 lm.



**STAROSTA**  
Józef Malc